



Корпус 4

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26, электронный адрес: Ugrn@region.tula.net
ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области
301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Володарского, д.1, тел.8(48731) 6-02-07 onduzlovaya@yandex.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 17/1/1-5

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному профессиональному образовательному учреждению Тульской области "Узловский машиностроительный колледж"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Узловского, Киреевского районов
(наименование органа ГПН)

и г. Донской Тульской области по пожарному надзору начальника ОНД и ПР по Узловскому,
Киреевскому районам и г. Донской Тульской области

капитана внутренней службы Козлова Ю.В. № 17 от « 20 » февраля 2019 г.

ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 ФЗ «О пожарной безопасности»

| | | | |
|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| «01» марта 2019 г. | 11 час. 30 мин. | до 12 час. 30 мин. | Продолжительность 1 ч. 00 мин. |
| «04» марта 2019 г. | 10 час. 00 мин. | до 11 час. 00 мин. | Продолжительность 1 ч. 00 мин. |
| «28» марта 2019 г. | 10 час. 30 мин. | до 11 час. 30 мин. | Продолжительность 1 ч. 00 мин. |

Старшим инспектором ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области
капитаном внутренней службы Черных Владимиром Алексеевичем

проведена плановая/выездная проверка в отношении

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта защиты и их адреса)

Объектов защиты - здания, помещения и территория Государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области "Узловский машиностроительный колледж"

(объект категории среднего риска)

совместно с директором ГПОУ ТО "Узловский машиностроительный колледж" Зайцевым Валерием Сергеевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

| № предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Формирование сигналов управления системой оповещения осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, не реализующего функции, повышающие достоверность обнаружения пожара (пожарные извещатели необорудованы дополнительным сопротивлением). | п. 13.2 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 13.3.2 СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования | До 04.11.2019 г. | |

водители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Старший инспектор ОНД и ПР по Узловскому,
Киреевскому районам и г. Донской Тульской области
капитан внутренней службы Черных В.А.**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«28» марта 2019 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Директор

**Государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области "Узловский
машиностроительный колледж"**


Зайцев Валерий Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы)

«28» марта 2019 г.

• Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Одновременно сообщая, что на территории Тульской области функционирует единый телефон доверия
ГУ МЧС России по Тульской области 56-99-99





**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, вл. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26, электронный адрес: Uerb@region.tula.net

ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области

301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Володарского, д.1, тел.8(48731) 6-02-07 onduzlovaya@yandex.ru

г. Узловая

(место составления акта)

« 28 »

марта

2019 г.

(дата составления акта)

13 ч. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 18

по адресу/адресам: Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Трудовые резервы, д. 11

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 18 от « 20 » февраля 2019 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

*Начальника ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области капитана
вн. службы Козлова Ю.В.*

была проведена **плановая выездная** проверка в отношении:

(плановая /внеплановая, документарная/ выездная)

**Государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области
"Узловский машиностроительный колледж"**

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«01» марта 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

«04» марта 2019 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

«28» марта 2019 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

объект защиты – в здании и помещениях и территории

**Государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области "Узловский
машиностроительный колледж"**

(объект категории среднего риска)

по адресу: Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Трудовые резервы, д. 11

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня / 3 ч. 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Зайцев Валерий Сергеевич Директор ГПОУ ТО "УМК"

«01» марта 2019 г.

14 час. 00 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку:

**Черных Владимир Алексеевич старший инспектор ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и
г. Донской Тульской области**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность)

Зайцев Валерий Сергеевич Директор ГПОУ ТО "УМК"

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:


- В ходе проведения проверки выявлены нарушения в области пожарной безопасности:


| № п/п | Характер нарушения требований пожарной безопасности (установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности (в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), требования которого(ых) нарушены | Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений |
|-------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Планы эвакуации не соответствуют ГОСТ Р 12.2.143-2009 а именно: отсутствуют маркировки даты изготовления, яркости свечения через 10 и 60 минут после отключения источников освещения, длительность послесвечения, номер ГОСТ Р 12.2.143-2009; не обозначены основные пути эвакуации. | «Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г.) п. 7; п. 10.1; п. 6.2.5 "ГОСТ Р 12.2.143-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля" | ГПОУ ТО "УМК" |
| 2 | Лестничная клетка не имеет дверей с приспособлениями для самозакрывания. | п 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» | ГПОУ ТО "УМК" |

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **НЕ ЯВЛЯЛОСЬ ПРЕДМЕТОМ ПРОВЕРКИ**

• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **НЕ ЯВЛЯЛОСЬ ПРЕДМЕТОМ ПРОВЕРКИ**

Запись в Журнале учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

 **Зайцев В.С.**
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Предписание № 18/1/1-2 от «28» марта 2019 г.

Подпись лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области капитан внутренней службы Черных В.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«28» марта 2019 г.



(Подпись)

М.П.:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):


Директор

Государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области "Узловский машиностроительный колледж"

Зайцев Валерий Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» марта 2019 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)



Копия 2

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26, электронный адрес: Ugrpr@region.tula.net
ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области
301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Володарского, д.1, тел.8(48731) 6-02-07 onduzlovaya@yandex.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 18/1/1-2

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Государственному профессиональному образовательному учреждению Тульской области "Узловский
машиностроительный колледж"**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица)

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Узловского, Киреевского районов

(наименование органа ГПБ)

и г. Донской Тульской области по пожарному надзору начальника ОНД и ПР по Узловскому,
Киреевскому районам и г. Донской Тульской области

капитана внутренней службы Козлова Ю.В. № 18 от « 20 » февраля 2019 г.

ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 ФЗ «О пожарной безопасности»

«01» марта 2019 г. 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

«04» марта 2019 г. 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

«28» марта 2019 г. 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

Старшим инспектором ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области
капитаном внутренней службы Черных Владимиром Алексеевичем

проведена плановая/выездная проверка в отношении

(должность, членство, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-ой) проверку, наименование объекта защиты и их адрес)

Объектов защиты - здания, помещения и территория Государственного профессионального образовательного учреждения
Тульской области "Узловский машиностроительный колледж"

(объект категории среднего риска)

совместно с директором ГПОУ ТО "УМК" Зайцевым Валерием Сергеевичем

(указывается должность, фамилия, имя, отчество лица, участвующего в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить
следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

| № предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Планы эвакуации не соответствуют ГОСТ Р 12.2.143-2009 а именно: отсутствуют маркировки даты изготовления, яркости свечения через 10 и 60 минут после отключения источников освещения, длительность послесвечения, номер ГОСТ Р 12.2.143-2009; не обозначены основные пути эвакуации. | «Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г.) п. 7; п. 10.1; п. 6.2.5 "ГОСТ Р 12.2.143-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля" | До 04.11.2019 г. | |

| | | | | |
|---|--|---|------------------|--|
| 2 | Лестничная клетка не имеет дверей с приспособлениями для самозакрывания. | п 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» | До 04.11.2019 г. | |
|---|--|---|------------------|--|

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Старший инспектор ОНД и ПР по Узловскому,
Киреевскому районам и г. Донской Тульской области
капитан внутренней службы Черных В.А.**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«28» марта 2019 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Директор

Государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области "Узловский машиностроительный колледж"

Зайцев Валерий Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы)

«28» марта 2019 г.

(подпись)

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Одновременно сообщается, что на территории Тульской области функционирует единый телефон доверия ГУ МЧС России по Тульской области 56-99-99



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26, электронный адрес: Ugrpr@region.tula.net

ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области

301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Володарского, д.1, тел.8(48731) 6-02-07 onduzlovaya@yandex.ru

г. Узловая

(место составления акта)

« 28 » марта 2019 г.

(дата составления акта)

10 ч. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 16

по адресу/адресам: Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Заводская, д. 1-а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 16 от «20» февраля 2019 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Начальника ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области капитана
вн. службы Козлова Ю.В.

была проведена **плановая выездная** проверка в отношении:

(плановая /внеплановая, документарная/ выездная)

Государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области "Узловский
машиностроительный колледж"

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«01» марта 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

Продолжительность 1 ч. 00 мин.

«04» марта 2019 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Продолжительность 1 ч. 00 мин.

«28» марта 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.

Продолжительность 1 ч. 00 мин.

объект защиты – в здании и помещениях и территории

Государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области "Узловский
машиностроительный колледж"

(объект категории среднего риска)

по адресу: Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Заводская, д. 1-а

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня / 3 ч. 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен (ы):**

(заполняется при проведении выездной проверки)

Зайцев Валерий Сергеевич Директор ГПОУ ТО "УМК"

«01» марта 2019 г.

10 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку:

Черных Владимир Алексеевич старший инспектор ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г.
Донской Тульской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность)

Зайцев Валерий Сергеевич Директор ГПОУ ТО "УМК"

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- **В ходе проведения проверки выявлены нарушения в области пожарной безопасности:**

| № п/п | Характер нарушения требований пожарной безопасности (установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности (в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), требования которого(ых) нарушены | Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений |
|-------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Формирование сигналов управления системой оповещения осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, не реализующего функции, повышающие достоверность обнаружения пожара (пожарные извещатели необорудованы дополнительным сопротивлением). | п. 13.2 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 13.3.2 СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. | ГПОУ ТО "УМК" |
| 2 | Планы эвакуации не соответствуют ГОСТ Р 12.2.143-2009 а именно: отсутствуют маркировки даты изготовления, яркости свечения через 10 и 60 минут после отключения источников освещения, длительность послесвечения, номер ГОСТ Р 12.2.143-2009; не обозначены основные пути эвакуации. | «Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г.) п. 7; п. 10.1; п. 6.2.5 "ГОСТ Р 12.2.143-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля" | ГПОУ ТО "УМК" |

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **НЕ ЯВЛЯЛОСЬ ПРЕДМЕТОМ ПРОВЕРКИ**

• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

НЕ ЯВЛЯЛОСЬ ПРЕДМЕТОМ ПРОВЕРКИ

Запись в Журнале учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Зайцев В.С.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Предписание № 16/1/1-2 от «28» марта 2019 г.

Подпись лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области капитан внутренней службы Черных В.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«28» марта 2019 г.



(Подпись.)

М.Л.П.*

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор

Государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области "Узловский машиностроительный колледж"

Зайцев Валерий Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» марта 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Одновременно сообщая, что на территории Тульской области функционирует единый телефон доверия
ГУ МЧС России по Тульской области 56-99-99



Заводская, Т-а

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26, электронный адрес: Ugrpt@region.tula.net
ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области
301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Володарского, д.1, тел.8(48731) 6-02-07 onduzlovaya@yandex.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 16/1-2

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Государственному профессиональному образовательному учреждению Тульской области "Узловский
машиностроительный колледж"**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица)

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Узловского, Киреевского районов

(наименование органа ГПН)

и г. Донской Тульской области по пожарному надзору начальника ОНД и ПР по Узловскому,
Киреевскому районам и г. Донской Тульской области

капитана внутренней службы Козлова Ю.В. № 16 от « 20 » февраля 2019 г.

ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 ФЗ «О пожарной безопасности»

«01» марта 2019 г. 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

«04» марта 2019 г. 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

«28» марта 2019 г. 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

Старшим инспектором ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области
капитаном внутренней службы Черных Владимиром Алексеевичем

проведена плановая/выездная проверка в отношении

(должность,звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводящего (-их) проверку, наименование объекта защиты и их адреса)

Объектов защиты - здания, помещения и территория Государственного профессионального образовательного учреждения
Тульской области "Узловский машиностроительный колледж"

(объект категории среднего риска)

совместно с директором ГПОУ ТО "УМК" Зайцевым Валерием Сергеевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

| № предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Формирование сигналов управления системой оповещения осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, не реализующего функции, повышающие достоверность обнаружения пожара (пожарные извещатели необорудованы дополнительным сопротивлением). | п. 13.2 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 13.3.2 СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. | До 04.11.2019 г. | |

| | | | |
|---|--|---|------------------|
| 2 | Планы эвакуации не соответствуют ГОСТ Р 12.2.143-2009 а именно: отсутствуют маркировки даты изготовления, яркости свечения через 10 и 60 минут после отключения источников освещения, длительность послесвечения, номер ГОСТ Р 12.2.143-2009; не обозначены основные пути эвакуации. | «Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г.) п. 7; п. 10.1; п. 6.2.5 "ГОСТ Р 12.2.143-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля" | До 04.11.2019 г. |
|---|--|---|------------------|

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества,
- руководители федеральных органов исполнительной власти,
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области капитан внутренней службы Черных В.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)
М.П.

«28» марта 2019 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Директор

Государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области "Узловский машиностроительный колледж"

Зайцев Валерий Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы)

«28» марта 2019 г.

(подпись)

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Одновременно сообщаем, что на территории Тульской области функционирует единый телефон доверия ГУ МЧС России по Тульской области 56-99-99

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГПОУ ТО «УМК»

 В.С. Зайцев

«02» 04 2019 г.

Мероприятия
по устранению нарушений, выявленных при проведении проверки ОНД и ПР
по Узловскому, Киресвскому районам и г. Донской Тульской области
в период с 01.03.2019 г. по 28.03.2019 г.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный | Отметка о выполнении |
|-------|--|-----------------|-----------------|----------------------|
| 1. | Оборудовать пожарные извещатели дополнительным сопротивлением для повышения достоверности обнаружения пожара | до 04.11.2019 | Зав. хозяйством | |
| 2. | Планы эвакуации привести в соответствие с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009 | до 04.11.2019 | Зав. хозяйством | |
| 3. | Установить противопожарную дверь в мастерских | до 04.11.2019 | Зав. хозяйством | |
| 4. | Горизонтальное расстояние от извещателей до ближайших предметов и устройств, до светильников выдержать в соответствии с требованиями | до 04.11.2019 | Зав. хозяйством | |
| 5. | Подвальные помещения учебного корпуса № 1 дооборудовать пожарной сигнализацией | до 04.11.2019 | Зав. хозяйством | |
| 6. | Установить доводчик на дверь на лестничной клетке учебного корпуса №2 | до 04.11.2019 | Зав. хозяйством | |

Ответственный за пожарную безопасность



А.А. Орлов